

附件

燃煤发电企业机组环保设施运行情况表

(2025年7月)

燃煤发电企业名称: 四川中电福源电力开发有限公司

填表时间: 2025年8月25日

序号	项目	单位	(1) 1号机组	备注	(2) 2号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价
2	发电量	万千瓦时	13659.80		18476.70	
3	上网电量	万千瓦时	12567.54		17097.16	
4	发电机组运行时间	小时	313.17	1号机组7月14日05:48分并网运行; 7月22日23:36分解列停运; 7月27日16:38分并网运行。	401.02	2号机组7月15日06:59分并网运行。
5	入炉煤月平均硫份	%	1.88		2.03	
6	脱硫设施超标时间	小时	0.00		0.00	
7	1-5倍	小时	0.00		0.00	
8	5倍以上	小时	0.00		0.00	
9	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	小时	0.00		0.00	
10	1倍以下	小时	0.00		0.00	
11	1-5倍	小时	0.00		0.00	
12	5倍以上	小时	0.00		0.00	
13	除尘设施超标时间	小时	0.00		0.00	
14	1-5倍	小时	0.00		0.00	
15	5倍以上	小时	0.00		0.00	
16	客观原因导致超标时段累加值	小时	0.00		0.00	
17	脱硫设施超标时间	小时	0.00		0.00	
18	除尘设施超标时间	小时	0.00		0.00	
18	人为作假情况		无		无	

制表人: 侯建霞

审核人: 李强

签发人: 吴建斌



扫描全能王 创建

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 8 月)

填报时间: 2025年9月2日

燃煤发电企业名称: 四川电福源电力开发有限公司

序号	项目	单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价
2	发电量	万千瓦时	33055.00		31157.50	
3	上网电量	万千瓦时	30523.89		28912.51	
4	发电机组运行时间	小时	697.32	1号机组8月30日01:19分解列停运。	642.47	2号机组8月27日18:28分解列停运。
5	入炉煤月平均硫份	%	2.23		2.21	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0.00		0.00	
7		1-5倍	0.00		0.00	
8		5倍以上	0.00		0.00	
9		1倍以下	0.00		0.00	
10		1-5倍	0.00		0.00	
11	除尘设施超标时段	5倍以上	0.00		0.00	
12		1倍以下	0.00		0.00	
13		1-5倍	0.00		0.00	
14	除尘设施超标时段	5倍以上	0.00		0.00	
15	客观原因导致超标时段累加值	脱硫设施超标时间	0.00		0.00	
16		脱硝设施超标时间	0.00		0.00	
17		除尘设施超标时间	0.00		0.00	
18	人为作假情况		无		无	

制表人: 侯建霞

审核人: 李强

签发人: 吴建斌



扫描全能王 创建

附件

燃煤发电企业机组环保设施运行情况表

(2025) 年 9 月)

填表时间: 2025-09-01

序号	项目	单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600	本机享受脱硫、脱硝、除尘电价	600	本机享受脱硫、脱硝、除尘电价
2	发电量	万千瓦时	0.00		0.00	
3	上网电量	万千瓦时	0.00		0.00	
4	发电机组运行时间	小时	0.00	#1机组9月全月停运	0.00	#2机组9月全月停运
5	入炉煤月平均硫份	%	0.00		0.00	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0.00		0.00	
7		1-5倍	0.00		0.00	
8		5倍以上	0.00		0.00	
9		1倍以下	0.00		0.00	
10		1-5倍	0.00		0.00	
11		5倍以上	0.00		0.00	
12		1倍以下	0.00		0.00	
13		1-5倍	0.00		0.00	
14		5倍以上	0.00		0.00	
15		脱硫设施超标时间	0.00		0.00	
16		脱硝设施超标时间	0.00		0.00	
17		除尘设施超标时间	0.00		0.00	
18	人为作假情况		无		无	

制表人: 侯建霞

审核人: 李强

签发人: 吴建斌