

燃煤发电机组环保设施运行情况表

燃煤发电企业名称：四川华电珙县发电有限公司

(2025 年 7-9 月)

填报时间：2025年10月1日

序号	项目	单位	(61) 号机组	备注	(62) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600		600	
2	发电量	万千瓦时	56417.8896		5150653.8010	
3	上网电量	万千瓦时	51273.8820		46173.5000	
4	发电机组运行时间	小时	1237		1109	
5	入炉煤月平均硫份	%	2.16		2.15	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	脱硫设施	1倍以下	0	0	
7		1-5倍	0	0	0	
8		5倍以上	0	0	0	
9		脱硝设施	1倍以下	0	0	
10		1-5倍	0	0	0	
11		5倍以上	0	0	0	
12		除尘设施	1倍以下	0	0	
13	除尘设施	1-5倍	0	0	0	
14		5倍以上	0	0	0	
15	脱硫设施超标时间	小时	2	7月19日12~14时折算值415.66mg/m ³ 、1037.09mg/m ³ ，原因是CEMS校准造成折算值超标。	0	
16	脱硝设施超标时间	小时	2	7月19日11~12时、13~14时折算值228.63mg/m ³ 、1779.22mg/m ³ ，原因是CEMS校准造成折算值超标。	0	
17	除尘设施超标时间	小时	6	7月16日10~11时、7月19日12~13时、7月30日10~11时、8月13日11~12时、8月20日10~11时、8月26日16~17时，折算值31.54mg/m ³ 、31.3mg/m ³ 、99.21mg/m ³ 、48.07mg/m ³ 、38.36mg/m ³ 、35.59mg/m ³ ，原因是CEMS校准造成折算值超标。	5	7月26日14~17时、7月27日14~15时、8月27日11~12时折算值52.37mg/m ³ 、40.97mg/m ³ 、41.1mg/m ³ 、30.2mg/m ³ 、68.27mg/m ³ ，原因是CEMS校准造成折算值超标。
18	人为作假情况		无		无	

签发人：杨四海

审核：林兴东

制表：曾智