

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年7月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025.8.1

序号	项目			单位	(#31) 号机组	备注	(#32) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	13376.25		16491.44	
3	上网电量			万千瓦时	12090.58		14713.21	
4	发电机组运行时间			小时	548.18		744.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.92		2.77	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

审核:

填表:

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年7月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025.8.1

序号	项目			单位	(#33) 号机组	备注	(#34) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	10380.53		11121.83	
3	上网电量			万千瓦时	9403.21		10074.87	
4	发电机组运行时间			小时	410.05		423.78	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.93		2.91	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

审核:

填表:

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年7月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025. 8. 1

序号	项目			单位	#61) 号机组	备注	(#62) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600		600	
2	发电量			万千瓦时	19891.89		31833.66	
3	上网电量			万千瓦时	18272.39		29248.61	
4	发电机组运行时间			小时	425.57		744.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.21		2.21	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

审核:

填表: