



燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 7 月 )

燃煤发电企业名称：四川泸州川南发电有限责任公司

填表时间：2025-8-6

序号	项目	单位	( #1 ) 号机组	备注	( #2 ) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600	机组3-31日间断运行。	600	机组1-7日、13-31日间断运行。
2	发电量	万千瓦时	26936.91		25406.92	
3	上网电量	万千瓦时	24641.13		23241.54	
4	发电机组运行时间	小时	685.40		611.6	
5	入炉煤月平均硫份	%	2.60		2.63	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0	
7		脱硫设施超标时间段	1-5倍	小时	0	
8		脱硫设施超标时间段	5倍以上	小时	0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0	
10		脱硝设施超标时间段	1-5倍	小时	0	
11		脱硝设施超标时间段	5倍以上	小时	0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0	
13		除尘设施超标时间段	1-5倍	小时	0	
14		除尘设施超标时间段	5倍以上	小时	0	
15		客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间	小时	0	
16	客观原因导致超时间段累加值	脱硝设施超标时间	小时	0	0	
17		除尘设施超标时间	小时	0	0	
18	人为作假情况			0	0	

签发人：李名五

审核人：李名五

填表人：冯成能







# 燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 8 月 )

燃煤发电企业名称：四川泸州川南发电有限责任公司

填表时间：2025-9-4

序号	项目		单位	( #1 ) 号机组	备注	( #2 ) 号机组	备注
1	发电机组容量		MW	600	机组间断运行。	600	机组全月运行。
2	发电量		万千瓦时	32625.34		34645.27	
3	上网电量		万千瓦时	29969.99		31825.45	
4	发电机组运行时间		小时	684.65		744	
5	入炉煤月平均硫份		%	2.44		2.44	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0	0	
7			1-5倍	小时	0	0	
8			5倍以上	小时	0	0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0	0	
10			1-5倍	小时	0	0	
11			5倍以上	小时	0	0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0	0	
13			1-5倍	小时	0	0	
14			5倍以上	小时	0	0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0	0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0	0	
17		除尘设施超标时间		小时	0	0	
18	人为作假情况			0		0	

签发人：

李石生

审核人：

李继明

填表人：冯永刚







# 燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 9 月 )

燃煤发电企业名称:

四川泸州川南发电有限责任公司

填表时间: 2025-

序号	项目	单位	( #1 ) 号机 组	备注	( #2 ) 号机 组	备注
1	发电机组容量	MW	600	16-30日运行。	600	1-16日运行。
2	发电量	万千瓦时	11175.67		11440.11	
3	上网电量	万千瓦时	10151.43		10391.63	
4	发电机组运行时间	小时	361.70		372.75	
5	入炉煤月平均硫份	%	2.60		2.39	
6	污染物排 放小时均 值不同超 标倍数时 间段	脱硫设施超标时间 段	1倍以下	小时	0	
7			1-5倍	小时	0	
8			5倍以上	小时	0	
9		脱硝设施超标时间 段	1倍以下	小时	0	
10			1-5倍	小时	0	
11			5倍以上	小时	0	
12		除尘设施超标时间 段	1倍以下	小时	0	
13			1-5倍	小时	0	
14			5倍以上	小时	0	
15	客观原因 导致超时 时间段累加 值	脱硫设施超标时间	小时	0	0	
16		脱硝设施超标时间	小时	0	0	
17		除尘设施超标时间	小时	0	0	
18	人为作假情况			0	0	

签发人:

李石

审核人:

李石

填表人:

冯永敏



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App