

# 燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年 8 月 )

燃煤发电企业名称：国能成都金堂发电有限公司

填表时间：2025.9.2

序号	项目			单位	(61) 号机组	备注	(62) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价
2	发电量			万千瓦时	34034.00	全月运行	30284.10	8月26日22时42分至月底停运，其它时段运行。
3	上网电量			万千瓦时	32169.46		28558.47	
4	发电机组运行时间			小时	744		622.7	
5	入炉煤月平均硫份			%	0.53		0.54	
6	污染物排放 小时均值不同 超标倍数 时间段	脱硫设施超 标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超 标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超 标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导 致超时间段 累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准人：

经

审核人：

李

填表人：

李