



燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 7 月)

燃煤发电企业名称:

国能四川华蓥山发电有限公司

填表时间: 2025. 8. 2

序号	单位	(31) 号 机组	备注	(32) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	300	300	
2	发电量	万千瓦 时	9970. 52	7597. 33	
3	上网电量	万千瓦 时	9224. 22	7023. 28	
4	发电机组运行时间	小时	410.26	313. 31	机组于14日3时14分运行至17日20点28分， 18日11点01分运行至18日22点43分，23日3 点42运行至31日24点0分。
5	入炉煤月平均硫份	%	1.58	1.58	
6	污染物排 放小时均 值不同超 标倍数时 间段	脱硫设施 超标时间 段	1倍以下	0	
7			1-5倍	0	
8			5倍以上	0	
9		脱硝设施 超标时间 段	1倍以下	0	
10	除尘设施 超标时间 段		1-5倍	0	
11			5倍以上	0	
12			1倍以下	0	
13			1-5倍	0	
14	客观原因 导致超时 间段累加 值		5倍以上	0	
15		脱硫设施超标时间	0	0	
16		脱硝设施超标时间	0	0	
17		除尘设施超标时间	0	0	
18	人为作假情况		无	无	填表: 魏松

批准: 肖海林

审核: 秦晴



燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 8 月)

燃煤发电企业名称:

国能山西华山西山发电有限公司

填报时间: 2025.9.5

序号	单位	(31) 号机	备注	(32) 号机组	备注
1	发电机组容量	300		300	
2	发电量	16350.28		14902.84	
3	上网电量	15107.59		13764.61	
4	发电机组运行时间	696.67	机组8月1日0点分至30日0点40分运行	622.18	机组8月1日0点分至26日22点11分运行
5	入炉煤月平均硫份	1.36		1.36	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	脱硫设施	1倍以下	0	
7		超标时段	1-5倍	0	
8			5倍以上	0	
9		脱硝设施	1倍以下	0	
10		超标时段	1-5倍	0	
11	除尘设施	超标时段	5倍以上	0	
12		1倍以下	0	1	8月5日10点, 粉尘仪定期校验, 导致折算值超标达48mg/m3
13		1-5倍	0	0	
14	客观原因导致超时段累加值	5倍以上	0	0	
15		脱硫设施超标时间	0	0	
16		脱硝设施超标时间	0	0	
17	除尘设施超标时间	0	0	1	8月5日10点, 粉尘仪定期校验, 导致折算值超标达48mg/m3
18		人为作假情况	无	无	

批准: 肖海林

审核: 秦晴

填表: 魏松

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 9 月)

燃煤发电企业名称 国能四川凉山发电有限公司

填表时间: 2025.10.2

序号	项目	单位	(31) 号 机组	备注	(32) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	300		300	
2	发电量	万千瓦时	0.00		0	
3	上网电量	万千瓦时	0.00		0	
4	发电机组运行时间	小时	0	全月停运	0	全月停运
5	入炉煤月平均硫份	%	0.00		0.00	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	脱硫设施 超标时段	1倍以下		0	
7			1-5倍		0	
8			5倍以上		0	
9		脱硝设施 超标时段	1倍以下		0	
10			1-5倍		0	
11			5倍以上		0	
12		除尘设施 超标时段	1倍以下		0	
13			1-5倍		0	
14			5倍以上		0	
15		客观原因 导致超标 时段累加 值	脱硫设施超标时间		0	
16			脱硝设施超标时间		0	
17			除尘设施超标时间		0	
18	人为作假情况		无		无	

批准: 肖海林

审核: 秦晴

填表: 魏松