

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 7 月)

燃煤发电企业名称: 国能江苏电力有限公司



序号	项目	单位	(33) 号机组	备注	(34) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	300		300	
2	发电量	万千瓦时	15152		10618	
3	上网电量	万千瓦时	13960		9782	
4	发电机组运行时间	小时	744		432.07	
5	入炉煤月平均硫份	%	0.54		0.54	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0		0	
7		1-5倍	0		0	
8		5倍以上	0		0	
9		1倍以下	0		0	
10		1-5倍	0		0	
11		5倍以上	0		0	
12		1倍以下	0		0	
13		1-5倍	0		0	
14		5倍以上	0		0	
15	客观原因导致超时段累加值	脱硫设施超标时间	0		0	
16		脱硝设施超标时间	0		0	
17		除尘设施超标时间	0		0	
18	人为作假情况					

批准: 王国良

审核: 张国平

填表: 王国圣

2025.7.7

2025.7.7