

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 8 月)

燃煤发电企业名称: 国能江苏热电有限公司



序号	项目	单位	(33) 日均值	备注	(34) 号 日均值	备注
1	发电机组容量	MW	300		300	
2	发电量	万千瓦时	15068		17107	
3	上网电量	万千瓦时	13919		15803	
4	发电机组运行时间	小时	631.33		744	
5	入炉煤月平均硫份	%	0.49		0.49	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0		0	
7		1-5倍	0		0	
8		5倍以上	0		0	
9		1倍以下	0		0	
10		1-5倍	0		0	
11		5倍以上	0		0	
12		1倍以下	0		0	
13		1-5倍	0		0	
14		5倍以上	0		0	
15		脱硫设施超标时间	0		0	
16	客观原因导致超标时段累加值	脱硝设施超标时间	0		0	8月14日, 烟气分析仪校准期间, 报表存在氮氧化物超标的无效数据进行了剔除。
17		除尘设施超标时间	0	8月1日, 烟尘仪校准期间, 报表存在烟尘超标的无效数据进行了剔除。	0	
18		人为作假情况				

批准: 王国良

2025.8.1

审核: 张国平

2025.8.1

填表: 王国圣

2025.8.1