

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年7月)

燃煤发电企业名称：国能达州发电有限公司

填表时间：2025. 08. 05

序号	项目	单位	(#31) 号机组	备注	(#32) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	300		300	
2	发电量	万千瓦时	13514. 44		10099. 47	
3	上网电量	万千瓦时	12421. 83		9282. 94	
4	发电机组运行时间	小时	669. 09	7月18日21:52停机。7月21日22:25点火，22日0:47并网。	431. 75	7月13日17:50点火，14日0.15并网。
5	入炉煤月平均硫份	%	0. 62		0. 66	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	脱硫设施超标时间	1倍以下	小时	0	
7		1-5倍	小时	0	0	
8		5倍以上	小时	0	0	
9		1倍以下	小时	0	0	
10		1-5倍	小时	0	0	
11		5倍以上	小时	0	0	
12		1倍以下	小时	0	0	
13		1-5倍	小时	0	0	
14		5倍以上	小时	0	0	
15		除尘设施超标时间	/		/	
16	客观原因导致超标时段累加值	脱硫设施超标时间	/		/	
17		除尘设施超标时间	/		/	
18	人为作假情况		无		无	

批准:

审核:

制表: 叶欣沁