

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 8月)

燃煤发电企业名称： 渡市煤电

填表时间：2025年9月4日

序号	项目			单位	(1) 号机 组	备注	(2) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	6		6	
2	发电量			万千瓦时	271.752		343.224	
3	上网电量			万千瓦时	411.03			
4	发电机组运行时间			小时	744		744.0	
5	入炉煤月平均硫份			%	0.35		0.35	
6	污染物排 放小时均 值不同超 标倍数时 间段	脱硫设 施超标 时间段	1倍以下	小时	0		0	0
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设 施超标 时间段	1倍以下	小时	/		/	
10			1-5倍	小时	/		/	
11			5倍以上	小时	/		/	
12		除尘设 施超标 时间段	1倍以下	小时	/		/	
13			1-5倍	小时	/		/	
14			5倍以上	小时	/		/	
15	客观原因 导致超 时间段累 加 值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	/		/	
17		除尘设施超标时间		小时	/		/	
18	人为作假情况							

批准人：王永焰

审核人：丁金闪

填表人：张莉