

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表

（ 2025 年 7 月）									
燃煤发电企业名称：		石板选煤发电厂					填表时间：2025. 8. 4		
序号	项 目			单 位	（ 1 ）号机组	备 注	（ 2 ）号机组	备 注	
1	发电机组容量			MW	6		6		
2	发电量			万千瓦时	28. 272	358.368			
3	上网电量			万千瓦时	3.1711				
4	发电机组运行时间			小时	55.83	547.51			
5	入炉煤月平均硫份			%	0.44		0.44		
6	污染物排放 小时均值不 同超标倍数 时间段	脱硫设施 超标时间 段	1倍以下	小时	0		0	两炉两塔	
7			1-5倍	小时	0		0		
8			5倍以上	小时	0		0		
9		脱硝设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/		
10			1-5倍	小时	/		/		
11			5倍以上	小时	/		/		
12		除尘设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/		
13			1-5倍	小时	/		/		
14	5倍以上		小时	/		/			
15	客观原因导 致超时间段 累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0		
16		脱硝设施超标时间		小时	/		/		
17		除尘设施超标时间		小时	/		/		
18	人为作假情况				无		无		
	批准人：	魏胜刚				审核人：杨尊	填报人：何 洁 2025年8月4日		

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表									
(2025 年 8 月)									
燃煤发电企业名称： 石板选煤发电厂							填表时间：2025. 9. 4		
序号	项目		单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注		
1	发电机组容量		MW	6		6			
2	发电量		万千瓦时	412. 592	6.32				
3	上网电量		万千瓦时	1.9740					
4	发电机组运行时间		小时	644.62	30.91				
5	入炉煤月平均硫份		%	0.44		0.44			
6	污染物排放 小时均值不同 超标倍数 时间段	脱硫设施 超标时间 段	1倍以下	小时	0		0	两炉两塔	
7			1-5倍	小时	0		0		
8			5倍以上	小时	0		0		
9		脱硝设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/		
10			1-5倍	小时	/		/		
11			5倍以上	小时	/		/		
12		除尘设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/		
13			1-5倍	小时	/		/		
14		5倍以上	小时	/		/			
15	客观原因导 致超时间段 累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0		
16		脱硝设施超标时间		小时	/		/		
17		除尘设施超标时间		小时	/		/		
18	人为作假情况				无		无		
	批准人：	魏胜刚				审核人：杨尊	填报人：何 洁 2025年9月4日		

附件

	<h1 style="color: green; margin: 0;">燃煤发电机组环保设施运行情况表</h1> <p style="margin: 0;">（ 2025 年 9 月）</p>	
--	---	--

燃煤发电企业名称：石板选煤发电厂							填表时间：2025. 10. 4	
序号	项目			单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	6		6	
2	发电量			万千瓦时	159.680	237.632		
3	上网电量			万千瓦时				
4	发电机组运行时间			小时	259.75	351.57		
5	入炉煤月平均硫份			%	0.44		0.44	
6	污染物排放 小时均值不同超标倍数 时间段	脱硫设施 超标时间 段	1倍以下	小时	0		0	两炉两塔
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/	
10			1-5倍	小时	/		/	
11			5倍以上	小时	/		/	
12		除尘设施 超标时间 段	1倍以下	小时	/		/	
13			1-5倍	小时	/		/	
14			5倍以上	小时	/		/	
15	客观原因导	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16	致超时间段	脱硝设施超标时间		小时	/		/	
17	累加值	除尘设施超标时间		小时	/		/	
18	人为作假情况				无		无	
	批准人：	魏胜刚				审核人：杨尊	填报人：何洁	2025年10月4日