

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2024 年 3月)

燃煤发电企业名称: 渡市煤电公司

填表时间: 2024年4月2日

序号	项目	单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	6		6	
2	发电量	万千瓦时	372.75		396.3	
3	上网电量	万千瓦时	563.8			
4	发电机组运行时间	小时	692		695	
5	入炉煤月平均硫份	%	0.36		0.37	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	1倍以下	小时	0		
7		1-5倍	小时	1	3.28日05-06时设备维护导致二氧化硫为	0
8		5倍以上	小时	0		0
9		1倍以下	小时	/		/
10		1-5倍	小时	/		/
11		5倍以上	小时	/		/
12		1倍以下	小时	/		/
13		1-5倍	小时	/		/
14		5倍以上	小时	/		/
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间	小时			
16		脱硝设施超标时间	小时	/		/
17		除尘设施超标时间	小时	/		/
18	人为作假情况					

批准人：王永焰

审核人：丁金闪

填表人：张莉