

# 燃煤发电机组环保设施运行情况表


( 2025 年 3 月 )

燃煤发电企业名称： 国能成都金堂发电有限公司


填表时间：2025.4.2

序号	项目			单位	(61) 号机组	备注	(62) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价
2	发电量			万千瓦时	37903.80	3月8日6时至11日8时56分停运，其它时段运行。	40052.10	3月29日22时55分至月底停运，其它时段运行。
3	上网电量			万千瓦时	36151.94		38060.67	
4	发电机组运行时间			小时	669.07		694.92	
5	入炉煤月平均硫份			%	0.48		0.49	
6	污染物排放 小时均值不同超标倍数 时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致 超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	4	机组启动过程中，烟温低不满足脱硝装置投运条件，造成氮氧化物超标。	0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准人：



审核人：



填表人：

