

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 3 月)

燃煤发电企业名称：四川华电珙县发电有限公司

填表时间：2025年4月2日

序号	项目			单位	(61) 号机组	备注	(62) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600		600	
2	发电量			万千瓦时	43311.9720		37487.2740	
3	上网电量			万千瓦时	39858.4010		34623.0000	
4	发电机组运行时间			小时	744		663	
5	入炉煤月平均硫份			%	1.99		1.99	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	3	3月12日15~16时折算值37.14mg/m3，3月19日11~12时折算值98.44mg/m3，3月26日16~17时折算值62.12mg/m3，原因是CEMS定期校验造成烟尘折算值超标。	0	
18	人为作假情况				无		无	

签发人：陈浩宇

审 核：林兴东

制 表：曾智