

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年1月)

填表时间：2025.02.05

燃煤发电企业名称：国能达州发电有限公司

序号	项目	单位	(#31) 号机组	备注	(#32) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	300		300	
2	17020发电量	万千瓦时	18806.10		20496.90	
3	上网电量	万千瓦时	17574.77		19154.88	
4	发电机组运行时间	小时	674.00	1月29日2:00停机。	744.00	
5	入炉煤月平均硫份	%	0.52		0.52	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0		0	
7		1-5倍	0		0	
8		5倍以上	0		0	
9		1倍以下	0		0	
10		1-5倍	0		0	
11		5倍以上	0		0	
12		1倍以上	0		0	
13	除尘设施超标时间段	1-5倍	0		0	
14		5倍以上	0		0	
15		脱硫设施超标时间	/		/	
16	客观原因导致超标时段累加值	脱硝设施超标时间	/		/	
17		除尘设施超标时间	/		/	
18	人为作假情况		无		无	

批准：

审核：

制表：叶欣沁