

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 1 月)

燃煤发电企业名称: 四川涪州川南发电有限责任公司

填表时间: 2025-2-7

序号	项目	单位	(#1) 号机组	备注	(#2) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600	全月运行。	600	机组1-25日运行。
2	发电量	万千瓦瓦时	40563.49		32986.47	
3	上网电量	万千瓦瓦时	37704.85		30661.80	
4	发电机组运行时间	小时	744		597.73	
5	入炉煤月平均硫份	%	2.06		2.15	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0		0	
7		1-5倍	0		0	
8		5倍以上	0		0	
9		1倍以下	0		0	
10		1-5倍	0		0	
11		5倍以上	0		0	
12		1倍以下	0		0	
13		1-5倍	0		0	
14		5倍以上	0		0	
15		脱硫设施超标时间	0		0	
16		脱硝设施超标时间	0		0	
17		除尘设施超标时间	0		0	
18	人为作假情况		0		0	

签发人:

唐红

审核人:

李成发

填表人:

冯永欣



燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 2 月)

燃煤发电企业名称:

四川泸州川南发电有限公司

填表时间: 2025-3-7

序号	项目	单位	(#1) 号机组	备注	(#2) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600	机组全月运行。	600	机组5-28日运行。
2	发电量	万千瓦瓦时	38592.84		32940.93	
3	上网电量	万千瓦瓦时	35921.99		30661.23	
4	发电机组运行时间	小时	672		575.15	
5	入炉煤月平均硫份	%	1.93		1.95	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	脱硫设施超标时间	1倍以下	小时	0	
7		1-5倍	小时	0		
8		5倍以上	小时	0		
9		脱硝设施超标时间	1倍以下	小时	0	
10		1-5倍	小时	0		
11		5倍以上	小时	0		
12		除尘设施超标时间	1倍以下	小时	0	
13		1-5倍	小时	0		
14		5倍以上	小时	0		
15		客观原因导致超时段累加	小时	0		0
16	人为作假情况	脱硝设施超标时间	小时	0		
17		除尘设施超标时间	小时	0		
18			0		0	

签发人:

审核人:

填表人: 冯书敏

燃煤发电企业机组环保设施运行情况表

(2025 年 3 月)

燃煤发电企业名称:

四川泸州川南发电有限公司

填表时间: 2025-4-7

序号	项目	单位	(#1) 号机组	备注	(#2) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600	机组1-4, 7-31日间断运行	600	机组全月运行。
2	发电量	万千瓦时	37849.24		42466.93	
3	上网电量	万千瓦时	35157.92		39447.27	
4	发电机组运行时间	小时	668.55		744	
5	入炉煤月平均硫份	%	2.04		2.03	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	脱硫设施超标时间 1倍以下	0		0	
7		1-5倍	0		0	
8		5倍以上	0		0	
9		1倍以下	0		0	
10		1-5倍	0		0	
11		5倍以上	0		0	
12		除尘设施超标时间 1倍以下	0		0	
13		1-5倍	0		0	
14		5倍以上	0		0	
15		客观原因导致超标时段累加	0		0	
16		脱硝设施超标时间	0		0	
17		除尘设施超标时间	0		0	
18		人为作假情况	0		0	

签发人:

审核人:

填表人: 冯政政

