

# 环保电价会审表

威立雅三瓦窑热电（成都）有限公司

(2025.2.1-2.28)

目	大 气 科	大 队	污 防 科
意见	2月该企业燃煤锅炉炉内烟气排放浓度超标排放要求： 烟尘 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$ 二氧化硫 $\leq 35 \text{ mg/m}^3$ 氮氧化物 $\leq 50 \text{ mg/m}^3$ 科室负责人签字：黄燕 日期：2025年3月11日	2月对该企业的检查中发现环境违法行为 科室负责人签字：何伟 日期：2025.3.11	该企业已按要求将2月自行监测数据进行分析 科室负责人签字：张敬华 日期：2025.3.23
领导见	黄燕 2025.3.11	何伟 2025.3.11	张敬华 2025.3.23

主：按照《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》、《四川省环境保护厅 四川省发展和改革委员会 四川省经济和信息化委员会 四川省能源局关于进一步明确燃煤发电机组超低排放改造有关工作的通知》、《关于规范燃煤发电企业环保设施运行数据填报的通知》，大气科负责牵头对接市报测相关资料，并对企业污染物排放执行标准进行审核；执法大队负责企业现场监管，并对 CEMS 自动在线监测数据、DCS 数据进行审核；水科负责企业自行监测信息公开情况进行审核。）

