

燃煤发电机组环保设施运行情况表

燃煤发电企业：开滦电力开发股份有限公司

(2025年4月)

填表时间：2025年5月2日

序号	项目	单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价
2	发电量	万千瓦时	37653.00		31339.00	
3	上网电量	万千瓦时	34728.41		29183.59	
4	发电机组运行时间	小时	720.00	#1机组全月运行	554.20	#2机组4月24日02:12分解列停运
5	入炉煤月平均硫份	%	2.24		2.25	
6	脱硫设施超标时间	小时	0.00		0.00	
7	1-5倍	小时	0.00		0.00	
8	5倍以上	小时	0.00		0.00	
9	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	小时	0.00		0.00	
10	1-5倍	小时	0.00		0.00	
11	5倍以上	小时	0.00		0.00	
12	除尘设施超标时间	小时	0.00		0.00	
13	1-5倍	小时	0.00		0.00	
14	5倍以上	小时	0.00		0.00	
15	客观原因导致超标时段累加值	小时	0.00		0.00	
16	脱硝设施超标时间	小时	0.00		0.00	
17	除尘设施超标时间	小时	0.00		0.00	
18	人为作假情况		无		无	

制表人：侯建霞

审核人：李强

签发人：吴建斌

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 05 月)

填报时间: 2025 年 05 月 29 日

燃煤发电企业 四川中电开泰电力开发有限公司

序号	项 目	单位	(1) 号机组	备 注	(2) 号机组	备 注
1	发电机组容量	MW	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘停运	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘停运
2		万千瓦时	7134.60		21495.10	
3	上网电量	万千瓦时	6545.04		19906.26	
4	发电机组运行时间	小时	148.70	#1机组5月7日04:42分解列停运。	449.50	#2机组5月5日11:58分并网运行; 5月24日05:28分解列停运。
5	入炉煤月平均硫份	%	2.34		2.01	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0.00		0.00	
7		1-5倍	0.00		0.00	
8		5倍以上	0.00		0.00	
9		1倍以下	0.00		0.00	
10		1-5倍	0.00		0.00	
11	脱硫设施超标时间	5倍以上	0.00		0.00	
12		1倍以上	0.00		0.00	
13		1-5倍	0.00		0.00	
14	除尘设施超标时间	小时	0.00		0.00	
15	客观原因导致超标时段累加值	小时	0.00		0.00	
16	人为作假情况	脱硫设施超标时间	0.00		0.00	
17		除尘设施超标时间	0.00		0.00	
18			无		无	

制表人: 侯建霞

审核人: 李强

签发人: 吴建斌

侯建霞

李强

吴建斌

燃煤发电机组环保设施运行情况表

四川福源电力开发有限公司

填表时间：2025年6月24日



序号	单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注
1	MW	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价	600	本机组享受脱硫、脱硝、除尘电价
2	万千瓦时	7824.30		14932.50	
3	上网电量	7214.81		13770.89	
4	发电机组运行时间	187.02	1号机组6月10日20:09分并网运行； 6月18日15:10分解列停运。	393.79	2号机组6月07日20:05分并网运行； 6月24日05:52分解列停运。
5	入炉煤月平均硫份	2.00		1.82	
6	1倍以下	0.00		0.00	
7	1-5倍	0.00		0.00	
8	5倍以上	0.00		0.00	
9	1倍以下	0.00		0.00	
10	1-5倍	0.00		0.00	
11	5倍以上	0.00		0.00	
12	1倍以下	0.00		0.00	
13	1-5倍	0.00		0.00	
14	5倍以上	0.00		0.00	
15	脱硫设施超标时间	0.00		0.00	
16	脱硝设施超标时间	0.00		0.00	
17	除尘设施超标时间	0.00		0.00	
18	人为作假情况	无		无	

制表人：侯建霞

审核人：李强

签发人：吴建斌

侯建霞

李强

吴建斌