

附件

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 4 月)

燃煤发电企业名称：四川华电班县发电有限公司

填报时间：2025年5月2日

序号	项目	单位	(61) 号机组	备注	(62) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	600		600	
2	发电量	万千瓦时	37731.7820		30174.9910	
3	上网电量	万千瓦时	34691.7120		27692.8000	
4	发电机组运行时间	小时	720		555	
5	入炉煤月平均硫份	%	1.66		1.66	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0		0	
7		1-5倍	0		0	
8		5倍以上	0		0	
9		1倍以下	0		0	
10		1-5倍	0		0	
11		5倍以上	0		0	
12		1倍以下	0		0	
13		1-5倍	0		0	
14		5倍以上	0		0	
15		脱硫设施超标时间	0		0	
16	客观原因导致超标时段累加值	脱硝设施超标时间	0		0	
17		除尘设施超标时间	1	4月9日10~11时折算值 33.00mg/m ³ , 原因是CEMS定期校验造成烟尘折算值超标。	0	
18	人为作假情况		无		无	

签发人：陈浩宇

审核：林兴东

制表：曾智