

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年4月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025. 5. 1

序号	项目			单位	(#31) 号机组	备注	(#32) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	11348.46		0.00	
3	上网电量			万千瓦时	10141.25		0.00	
4	发电机组运行时间			小时	461.95		0.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.51		0.00	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

王明

审核:

吴明华

填表:

王明

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年4月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025.5.1

序号	项目			单位	(#33) 号机组	备注	(#34) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	19222.67		16158.35	
3	上网电量			万千瓦时	17560.97		14785.61	
4	发电机组运行时间			小时	720.00		559.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.47		2.54	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

史以

审核:

吴如易

填表:

史以

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年4月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025.5.1

序号	项目			单位	(#61) 号机组	备注	(#62) 号机组	备注	
1	发电机组容量			MW	600		600		
2	发电量			万千瓦时	37856.07		22715.91		
3	上网电量			万千瓦时	35004.07		20988.26		
4	发电机组运行时间			小时	720.00		388.32		
5	入炉煤月平均硫份			%	2.14		2.22		
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0		
7			1-5倍	小时	0		0		
8			5倍以上	小时	0		0		
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0		
10			1-5倍	小时	0		0		
11			5倍以上	小时	0		0		
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0		
13			1-5倍	小时	0		0		
14			5倍以上	小时	0		0		
15		客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16			脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17			除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无		

批准:

张明

审核:

吴明华

填表:

王强