

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年5月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025.6.1

序号	项目			单位	(#31) 号机组	备注	(#32) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	16777.64		12109.68	
3	上网电量			万千瓦时	14975.06		10961.02	
4	发电机组运行时间			小时	744.00		505.08	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.20		2.16	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

建

审核:

吴明海

填表:

七

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年5月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025. 6. 1

序号	项目			单位	(#33) 号机组	备注	(#34) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	9458.69		10445.17	
3	上网电量			万千瓦时	8624.04		9538.51	
4	发电机组运行时间			小时	382.30		432.62	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.14		2.15	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		2	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		2	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

史明

审核:

吴明海

填表:

王佳

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年5月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025.6.1

燃煤发电机组名称:								
序号	项目			单位	(#61) 号机组	备注	(#62) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600		600	
2	发电量			万千瓦时	28496.61		0.00	
3	上网电量			万千瓦时	26396.75		0.00	
4	发电机组运行时间			小时	626.22		0.00	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.07		0.00	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

史以

审核:

吴明峰

填表:

史以