

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年6月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025.7.1

序号	项目			单位	( #31 ) 号机组	备注	( #32 ) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	9853.46		9559.42	
3	上网电量			万千瓦时	8691.49		8414.44	
4	发电机组运行时间			小时	496.90		520.57	
5	入炉煤月平均硫份			%	1.99		2.40	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超标时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准: 彭明华

审核: 杨林

填表: 毛陆



# 燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年6月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025.7.1

序号	项目			单位	( #33 ) 号机组	备注	( #34 ) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	300		300	
2	发电量			万千瓦时	3924.92		10915.81	
3	上网电量			万千瓦时	3556.96		9911.84	
4	发电机组运行时间			小时	184.70		553.18	
5	入炉煤月平均硫份			%	1.83		2.07	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

彭明

审核:

杨林

填表:

七法

# 燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025年6月)

燃煤发电企业名称:

四川广安发电有限责任公司

填表时间: 2025.7.1

序号	项目			单位	( #61 ) 号机组	备注	( #62 ) 号机组	备注
1	发电机组容量			MW	600		600	
2	发电量			万千瓦时	18340.85		12524.27	
3	上网电量			万千瓦时	16882.38		11546.12	
4	发电机组运行时间			小时	511.83		334.82	
5	入炉煤月平均硫份			%	2.22		2.00	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
7			1-5倍	小时	0		0	
8			5倍以上	小时	0		0	
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
10			1-5倍	小时	0		0	
11			5倍以上	小时	0		0	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	0		0	
13			1-5倍	小时	0		0	
14			5倍以上	小时	0		0	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	0		0	
17		除尘设施超标时间		小时	0		0	
18	人为作假情况				无		无	

批准:

彭明华

审核:

杨敏

填表:

毛俊