

燃煤发电机组环保设施运行情况表

燃煤发电企业名称：国能达州发电有限公司

填表时间：2025. 06. 03

(2025 年5月)

序号	项目	单位	(#31) 号机组	备注	(#32) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	300		300	
2	发电量	万千瓦时	10720. 41		16619. 59	
3	上网电量	万千瓦时	9942. 68		15413. 90	
4	发电机组运行时间	小时	447. 33	5月2日15:26点火, 21:22并网。 5月7日1:55停机。5月14日22:30 点火, 15日3:30并网。5月29日	744. 00	
5	入炉煤月平均硫份	%				
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	脱硫设施超标时间	1倍以下	小时	0	
7		脱硫设施超标时间	1-5倍	小时	0	
8		脱硫设施超标时间	5倍以上	小时	0	
9		脱硝设施超标时间	1倍以下	小时	0	
10		脱硝设施超标时间	1-5倍	小时	0	
11		脱硝设施超标时间	5倍以上	小时	0	
12		除尘设施超标时间	1倍以下	小时	0	
13		除尘设施超标时间	1-5倍	小时	0	
14		除尘设施超标时间	5倍以上	小时	0	
15		客观原因导致超标时段累加	值	小时	/	
16		人为作假情况	无	小时	/	
17		人为作假情况	无	小时	/	
18		人为作假情况	无	小时	无	

批准:

审核:

制表: 叶欣沁