

燃煤发电机组环保设施运行情况表

( 2025 年6月 )

燃煤发电企业名称: 国能达州发电有限公司

填表时间: 2025.07.03

序号	项目	单位	( #31 ) 号机组	备注	( #32 ) 号机组	备注
1	发电机组容量	MW	300		300	
2	发电量	万千瓦时	8780.05		8360.53	
3	上网电量	万千瓦时	8070.67		7685.05	
4	发电机组运行时间	小时	486.30	6月10日11:10点火, 17:42并网。	419.72	6月18日11:43停机。
5	入炉煤月平均硫份	%	0.59		0.57	
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时段	1倍以下	0		0	
7		1-5倍	0		0	
8		5倍以上	0		0	
9		1倍以下	0		0	
10		1-5倍	0		0	
11		5倍以上	0		0	
12		1倍以下	0		0	
13		1-5倍	0		0	
14		5倍以上	0		0	
15		脱硫设施超标时间	/		/	
16		脱硝设施超标时间	/		/	
17		除尘设施超标时间	/		/	
18	人为作假情况		无		无	

批准:

审核:

制表: 叶欣沁