

燃煤发电机组环保设施运行情况表

(2025 年 6月)



燃煤发电企业名称:

渡市煤电公司

填表时间: 2024年7月3日

序号	项目		单位	(1) 号机组	备注	(2) 号机组	备注	
1	发电机组容量		MW	6		6		
2	发电量		万千瓦时	343.8		394		
3	上网电量		万千瓦时	521.5				
4	发电机组运行时间		小时	720		720.0		
5	入炉煤月平均硫份		%	0.38		0.4		
6	污染物排放小时均值不同超标倍数时间段	脱硫设施超标时间段	1倍以下	小时	0		2025/6/10因设备维护，造成10时至11时二氧化硫达252.9	
7			1-5倍	小时	0			
8			5倍以上	小时	0			
9		脱硝设施超标时间段	1倍以下	小时	/		/	
10			1-5倍	小时	/		/	
11			5倍以上	小时	/		/	
12		除尘设施超标时间段	1倍以下	小时	/		/	
13			1-5倍	小时	/		/	
14			5倍以上	小时	/		/	
15	客观原因导致超时间段累加值	脱硫设施超标时间		小时	0		0	
16		脱硝设施超标时间		小时	/		/	
17		除尘设施超标时间		小时	/		/	
18	人为作假情况							

批准人: 王永焰

审核人: 丁金闪

填表人: 张莉